TERMI-CENTRO, S.A. DE C.V.

G/354/LPA/2015

INFORME DE MOVIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2026

Planta de Almacenamiento ubicada en: Prolongación

Venustiano Carranza # 1002, La pila, San Luis Potosí, SLP.

MARZO 2026	
CONCEPTO	**LITROS**
Recibo	16,709,416
Entrega	13,457,279
Existencia Final	7,489,542

INFORME DE CALIDAD DEL PRODUCTO DE MARZO 2026

Identificación de la Muestra : TE-301 A
Fecha de Muestreo : 02 de Marzo de 2026
Muestra Obtenida por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí
Fecha de Recepción de Muestra : 02 de Marzo de 2026
Fecha de Análisis : 02 de Marzo de 2026
Muestra Analizada por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí **Emisión de Reporte: 02 de Marzo de 2026**

Informe de Resultados

Prueba / Propiedad	Método de Prueba	Especificaciones de Referencia		Unidades	Resultado
		Resto del País	ZMVM y las ciudades de Puebla, Toluca, Querétaro y Monterrey		
[A] Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C	ASTM D2598-21	688 mínimo 1379 máximo	896 mínimo 1379 máximo	kPa	1 337
		100 mínimo 200 máximo	130 mínimo 200 máximo	lb/pulg^2	194
Temperatura máxima de destilación del 95 %	ASTM D1837-17	2.0 máximo	2.0 máximo	°C	-40.8
[A] Etano	ASTM D2163-14(2019)	2.50 máximo	2.50 máximo	% vol. (% mol)	4.92 (5.07)
[A] Propano		60.00 mínimo	60.00 mínimo		94.05 (94.05)
[A] n-butano + iso-butano		40.00 máximo	40.00 máximo		1.00 (0.85)
[A] Pentano y más pesados		2.00 máximo	2.00 máximo		No Detectado
[A] Olefinas totales		Informar	2.00 máximo		0.03 (0.03)
Residuo de la evaporación de 100 mL	ASTM D2158-16ae1	0.05 máximo	0.05 máximo	mL	< 0.05
[A] Densidad relativa a 15.6 °C	ASTM D2598-21	Informar	0.504 a 0.540	Adimensional	0.500
Corrosión de placa de cobre, 1 hora a 37.8°C	ASTM D1838-20	Estándar No. 1 máximo	Estándar No. 1 máximo	Adimensional (Clasificación)	1
[A] Azufre total	ASTM D4468-85(2015)	140 máximo	140 máximo	ppm (en peso) (mg/kg)	24.7 (24.7)
[A] Agua libre	Visual (BS EN 15469:2007)	Nada	Nada	Adimensional	Nada (Pasa)

Identificación de la Muestra : TE-301 B
Fecha de Muestreo : 02 de Marzo de 2026
Muestra Obtenida por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí
Fecha de Recepción de Muestra : 02 de Marzo de 2026
Fecha de Análisis : 02 de Marzo de 2026
Muestra Analizada por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí **Emisión de Reporte: 02 de Marzo de 2026**

Informe de Resultados

Prueba / Propiedad	Método de Prueba	Especificaciones de Referencia		Unidades	Resultado
		Resto del País	ZMVM y las ciudades de Puebla, Toluca, Querétaro y Monterrey		
[A] Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C	ASTM D2598-21	688 mínimo 1379 máximo	896 mínimo 1379 máximo	kPa	1 344
		100 mínimo 200 máximo	130 mínimo 200 máximo	lb/pulg^2	195
Temperatura máxima de destilación del 95 %	ASTM D1837-17	2.0 máximo	2.0 máximo	°C	-40.8
[A] Etano	ASTM D2163-14(2019)	2.50 máximo	2.50 máximo	% vol. (% mol)	5.02 (5.17)
[A] Propano		60.00 mínimo	60.00 mínimo		93.99 (93.97)
[A] n-butano + iso-butano		40.00 máximo	40.00 máximo		0.88 (0.74)
[A] Pentano y más pesados		2.00 máximo	2.00 máximo		No Detectado
[A] Olefinas totales		Informar	2.00 máximo		0.11 (0.12)
Residuo de la evaporación de 100 mL	ASTM D2158-16ae1	0.05 máximo	0.05 máximo	mL	< 0.05
[A] Densidad relativa a 15.6 °C	ASTM D2598-21	Informar	0.504 a 0.540	Adimensional	0.500
Corrosión de placa de cobre, 1 hora a 37.8°C	ASTM D1838-20	Estándar No. 1 máximo	Estándar No. 1 máximo	Adimensional (Clasificación)	1
[A] Azufre total	ASTM D4468-85(2015)	140 máximo	140 máximo	ppm (en peso) (mg/kg)	26.5 (26.5)
[A] Agua libre	Visual (BS EN 15469:2007)	Nada	Nada	Adimensional	Nada (Pasa)

Identificación de la Muestra : TE-301 C
Fecha de Muestreo : 02 de Marzo de 2026
Muestra Obtenida por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí
Fecha de Recepción de Muestra : 02 de Marzo de 2026
Fecha de Análisis : 02 de Marzo de 2026
Muestra Analizada por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí Emisión de Reporte: 02 de Marzo de 2026

Informe de Resultados

Prueba / Propiedad	Método de Prueba	Especificaciones de Referencia		Unidades	Resultado
		Resto del País	ZMVM y las ciudades de Puebla, Toluca, Querétaro y Monterrey		
[A] Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C	ASTM D2598-21	688 mínimo 1379 máximo	896 mínimo 1379 máximo	kPa	1 330
		100 mínimo 200 máximo	130 mínimo 200 máximo	lb/pulg^2	193
Temperatura máxima de destilación del 95 %	ASTM D1837-17	2.0 máximo	2.0 máximo	°C	-39.6
[A] Etano	ASTM D2163-14(2019)	2.50 máximo	2.50 máximo	% vol. (% mol)	4.60 (4.74)
[A] Propano		60.00 mínimo	60.00 mínimo		94.17 (94.22)
[A] n-butano + iso-butano		40.00 máximo	40.00 máximo		1.21 (1.02)
[A] Pentano y más pesados		2.00 máximo	2.00 máximo		No Detectado
[A] Olefinas totales		Informar	2.00 máximo		0.02 (0.02)
Residuo de la evaporación de 100 mL	ASTM D2158-16ae1	0.05 máximo	0.05 máximo	mL	< 0.05
[A] Densidad relativa a 15.6 °C	ASTM D2598-21	Informar	0.504 a 0.540	Adimensional	0.501
Corrosión de placa de cobre, 1 hora a 37.8°C	ASTM D1838-20	Estándar No. 1 máximo	Estándar No. 1 máximo	Adimensional (Clasificación)	1
[A] Azufre total	ASTM D4468-85(2015)	140 máximo	140 máximo	ppm (en peso) (mg/kg)	25.7 (25.7)
[A] Agua libre	Visual (BS EN 15469:2007)	Nada	Nada	Adimensional	Nada (Pasa)

Identificación de la Muestra : TE-301 D
Fecha de Muestreo : 02 de Marzo de 2026
Muestra Obtenida por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí
Fecha de Recepción de Muestra : 02 de Marzo de 2026
Fecha de Análisis : 02 de Marzo de 2026
Muestra Analizada por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí Emisión de Reporte: 02 de Marzo de 2026

Informe de Resultados

Prueba / Propiedad	Método de Prueba	Especificaciones de Referencia		Unidades	Resultado
		Resto del País	ZMVM y las ciudades de Puebla, Toluca, Querétaro y Monterrey		
[A] Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C	ASTM D2598-21	688 mínimo 1379 máximo	896 mínimo 1379 máximo	kPa	1 351
		100 mínimo 200 máximo	130 mínimo 200 máximo	lb/pulg^2	196
Temperatura máxima de destilación del 95 %	ASTM D1837-17	2.0 máximo	2.0 máximo	°C	-41.4
[A] Etano	ASTM D2163-14(2019)	2.50 máximo	2.50 máximo	% vol. (% mol)	5.19 (5.35)
[A] Propano		60.00 mínimo	60.00 mínimo		93.65 (93.64)
[A] n-butano + iso-butano		40.00 máximo	40.00 máximo		1.03 (0.87)
[A] Pentano y más pesados		2.00 máximo	2.00 máximo		No Detectado
[A] Olefinas totales		Informar	2.00 máximo		0.13 (0.14)
Residuo de la evaporación de 100 mL	ASTM D2158-16ae1	0.05 máximo	0.05 máximo	mL	< 0.05
[A] Densidad relativa a 15.6 °C	ASTM D2598-21	Informar	0.504 a 0.540	Adimensional	0.500
Corrosión de placa de cobre, 1 hora a 37.8°C	ASTM D1838-20	Estándar No. 1 máximo	Estándar No. 1 máximo	Adimensional (Clasificación)	1
[A] Azufre total	ASTM D4468-85(2015)	140 máximo	140 máximo	ppm (en peso) (mg/kg)	23.6 (23.6)
[A] Agua libre	Visual (BS EN 15469:2007)	Nada	Nada	Adimensional	Nada (Pasa)