TERMI-CENTRO, S.A. DE C.V.

G/354/LPA/2015

INFORME DE MOVIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2026

Planta de Almacenamiento ubicada en: Prolongación

Venustiano Carranza # 1002, La pila, San Luis Potosí, SLP.

ABRIL 2026	
CONCEPTO	**LITROS**
Recibo	16,451,470
Entrega	21,715,899
Existencia Final	2,225,113

INFORME DE CALIDAD DEL PRODUCTO DE ABRIL 2026

Identificación de la Muestra : TE-301 A
Fecha de Muestreo : 01 de Abril de 2026
Muestra Obtenida por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí
Fecha de Recepción de Muestra : 01 de Abril de 2026
Fecha de Análisis : 01 de Abril de 2026
Muestra Analizada por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí **Emisión de Reporte:** 01 de Abril de 2026

Informe de Resultados

Prueba / Propiedad	Método de Prueba	Especificaciones de Referencia		Unidades	Resultado
		Resto del País	ZMVM y las ciudades de Puebla, Toluca, Querétaro y Monterrey		
[A] Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C	ASTM D2598-21	688 mínimo 1379 máximo	896 mínimo 1379 máximo	kPa	1 302
		100 mínimo 200 máximo	130 mínimo 200 máximo	lb/pulg^2	189
Temperatura máxima de destilación del 95 %	ASTM D1837-17	2.0 máximo	2.0 máximo	°C	-38.6
[A] Etano	ASTM D2163-14(2019)	2.50 máximo	2.50 máximo	% vol. (% mol)	3.75 (3.86)
[A] Propano		60.00 mínimo	60.00 mínimo		94.80 (94.85)
[A] n-butano + iso-butano		40.00 máximo	40.00 máximo		1.16 (0.98)
[A] Pentano y más pesados		2.00 máximo	2.00 máximo		No Detectado
[A] Olefinas totales		Informar	2.00 máximo		0.29 (0.31)
Residuo de la evaporación de 100 mL	ASTM D2158-16ae1	0.05 máximo	0.05 máximo	mL	< 0.05
[A] Densidad relativa a 15.6 °C	ASTM D2598-21	Informar	0.504 a 0.540	Adimensional	0.502
Corrosión de placa de cobre, 1 hora a 37.8°C	ASTM D1838-20	Estándar No. 1 máximo	Estándar No. 1 máximo	Adimensional (Clasificación)	1
[A] Azufre total	ASTM D4468-85(2015)	140 máximo	140 máximo	ppm (en peso) (mg/kg)	23.1 (23.1)
[A] Agua libre	Visual (BS EN 15469:2007)	Nada	Nada	Adimensional	Nada (Pasa)

Identificación de la Muestra : TE-301 B
Fecha de Muestreo : 01 de Abril de 2026
Muestra Obtenida por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí
Fecha de Recepción de Muestra : 01 de Abril de 2026
Fecha de Análisis : 01 de Abril de 2026
Muestra Analizada por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí **Emisión de Reporte:** 01 de Abril de 2026

Informe de Resultados

Prueba / Propiedad	Método de Prueba	Especificaciones de Referencia		Unidades	Resultado
		Resto del País	ZMVM y las ciudades de Puebla, Toluca, Querétaro y Monterrey		
[A] Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C	ASTM D2598-21	688 mínimo 1379 máximo	896 mínimo 1379 máximo	kPa	1 323
		100 mínimo 200 máximo	130 mínimo 200 máximo	lb/pulg^2	192
Temperatura máxima de destilación del 95 %	ASTM D1837-17	2.0 máximo	2.0 máximo	°C	-39.8
[A] Etano	ASTM D2163-14(2019)	2.50 máximo	2.50 máximo	% vol. (% mol)	4.30 (4.43)
[A] Propano		60.00 mínimo	60.00 mínimo		94.14 (94.16)
[A] n-butano + iso-butano		40.00 máximo	40.00 máximo		1.15 (0.97)
[A] Pentano y más pesados		2.00 máximo	2.00 máximo		No Detectado
[A] Olefinas totales		Informar	2.00 máximo		0.41 (0.44)
Residuo de la evaporación de 100 mL	ASTM D2158-16ae1	0.05 máximo	0.05 máximo	mL	< 0.05
[A] Densidad relativa a 15.6 °C	ASTM D2598-21	Informar	0.504 a 0.540	Adimensional	0.501
Corrosión de placa de cobre, 1 hora a 37.8°C	ASTM D1838-20	Estándar No. 1 máximo	Estándar No. 1 máximo	Adimensional (Clasificación)	1
[A] Azufre total	ASTM D4468-85(2015)	140 máximo	140 máximo	ppm (en peso) (mg/kg)	21.6 (21.6)
[A] Agua libre	Visual (BS EN 15469:2007)	Nada	Nada	Adimensional	Nada (Pasa)

Identificación de la Muestra : TE-301 C
Fecha de Muestreo : 01 de Abril de 2026
Muestra Obtenida por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí
Fecha de Recepción de Muestra : 01 de Abril de 2026
Fecha de Análisis : 01 de Abril de 2026
Muestra Analizada por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí Emisión de Reporte: 01 de Abril de 2026

Informe de Resultados

Prueba / Propiedad	Método de Prueba	Especificaciones de Referencia		Unidades	Resultado
		Resto del País	ZMVM y las ciudades de Puebla, Toluca, Querétaro y Monterrey		
[A] Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C	ASTM D2598-21	688 mínimo 1379 máximo	896 mínimo 1379 máximo	kPa	1 260
		100 mínimo 200 máximo	130 mínimo 200 máximo	lb/pulg^2	183
Temperatura máxima de destilación del 95 %	ASTM D1837-17	2.0 máximo	2.0 máximo	°C	-41.8
[A] Etano	ASTM D2163-14(2019)	2.50 máximo	2.50 máximo	% vol. (% mol)	2.36 (2.43)
[A] Propano		60.00 mínimo	60.00 mínimo		96.24 (96.35)
[A] n-butano + iso-butano		40.00 máximo	40.00 máximo		1.22 (1.03)
[A] Pentano y más pesados		2.00 máximo	2.00 máximo		No Detectado
[A] Olefinas totales		Informar	2.00 máximo		0.18 (0.19)
Residuo de la evaporación de 100 mL	ASTM D2158-16ae1	0.05 máximo	0.05 máximo	mL	< 0.05
[A] Densidad relativa a 15.6 °C	ASTM D2598-21	Informar	0.504 a 0.540	Adimensional	0.504
Corrosión de placa de cobre, 1 hora a 37.8°C	ASTM D1838-20	Estándar No. 1 máximo	Estándar No. 1 máximo	Adimensional (Clasificación)	1
[A] Azufre total	ASTM D4468-85(2015)	140 máximo	140 máximo	ppm (en peso) (mg/kg)	24.1 (24.1)
[A] Agua libre	Visual (BS EN 15469:2007)	Nada	Nada	Adimensional	Nada (Pasa)

Identificación de la Muestra : TE-301 D
Fecha de Muestreo : 01 de Abril de 2026
Muestra Obtenida por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí
Fecha de Recepción de Muestra : 01 de Abril de 2026
Fecha de Análisis : 01 de Abril de 2026
Muestra Analizada por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí Emisión de Reporte: 01 de Abril de 2026

Informe de Resultados

Prueba / Propiedad	Método de Prueba	Especificaciones de Referencia		Unidades	Resultado
		Resto del País	ZMVM y las ciudades de Puebla, Toluca, Querétaro y Monterrey		
[A] Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C	ASTM D2598-21	688 mínimo 1379 máximo	896 mínimo 1379 máximo	kPa	1 309
		100 mínimo 200 máximo	130 mínimo 200 máximo	lb/pulg^2	190
Temperatura máxima de destilación del 95 %	ASTM D1837-17	2.0 máximo	2.0 máximo	°C	-38.6
[A] Etano	ASTM D2163-14(2019)	2.50 máximo	2.50 máximo	% vol. (% mol)	3.83 (3.95)
[A] Propano		60.00 mínimo	60.00 mínimo		95.08 (95.11)
[A] n-butano + iso-butano		40.00 máximo	40.00 máximo		0.99 (0.83)
[A] Pentano y más pesados		2.00 máximo	2.00 máximo		No Detectado
[A] Olefinas totales		Informar	2.00 máximo		0.10 (0.11)
Residuo de la evaporación de 100 mL	ASTM D2158-16ae1	0.05 máximo	0.05 máximo	mL	< 0.05
[A] Densidad relativa a 15.6 °C	ASTM D2598-21	Informar	0.504 a 0.540	Adimensional	0.502
Corrosión de placa de cobre, 1 hora a 37.8°C	ASTM D1838-20	Estándar No. 1 máximo	Estándar No. 1 máximo	Adimensional (Clasificación)	1
[A] Azufre total	ASTM D4468-85(2015)	140 máximo	140 máximo	ppm (en peso) (mg/kg)	27.2 (27.2)
[A] Agua libre	Visual (BS EN 15469:2007)	Nada	Nada	Adimensional	Nada (Pasa)