TERMI-CENTRO, S.A. DE C.V.

G/354/LPA/2015

INFORME DE MOVIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2026

Planta de Almacenamiento ubicada en: Prolongación

Venustiano Carranza # 1002, La pila, San Luis Potosí, SLP.

JUNIO 2026	
CONCEPTO	**LITROS**
Recibo	7,861,867
Entrega	11,435,108
Existencia Final	254,159

INFORME DE CALIDAD DEL PRODUCTO DE JUNIO 2026

Identificación de la Muestra : **TE-301 A**
Fecha de Muestreo : **01 de Junio de 2026**
Muestra Obtenida por : **Laboratorio OTI | San Luis Potosí**
Fecha de Recepción de Muestra : **01 de Junio de 2026**
Fecha de Análisis : **01 de Junio de 2026**
Muestra Analizada por : **Laboratorio OTI | San Luis Potosí** **Emisión de Reporte: 01 de Junio de 2026**

Informe de Resultados

Prueba / Propiedad	Método de Prueba	Especificaciones de Referencia		Unidades	Resultado
		Resto del País	ZMVM y las ciudades de Puebla, Toluca, Querétaro y Monterrey		
[A] Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C	ASTM D2598-21	688 mínimo 1379 máximo	896 mínimo 1379 máximo	kPa	1 330
		100 mínimo 200 máximo	130 mínimo 200 máximo	lb/pulg^2	193
Temperatura máxima de destilación del 95 %	ASTM D1837-17	2.0 máximo	2.0 máximo	°C	-38.8
[A] Etano	ASTM D2163-14(2019)	2.50 máximo	2.50 máximo	% vol. (% mol)	4.77 (4.92)
[A] Propano		60.00 mínimo	60.00 mínimo		93.72 (93.80)
[A] n-butano + iso-butano		40.00 máximo	40.00 máximo		1.50 (1.27)
[A] Pentano y más pesados		2.00 máximo	2.00 máximo		No Detectado
[A] Olefinas totales		Informar	2.00 máximo		0.01 (0.01)
Residuo de la evaporación de 100 mL	ASTM D2158-16ae1	0.05 máximo	0.05 máximo	mL	< 0.05
[A] Densidad relativa a 15.6 °C	ASTM D2598-21	Informar	0.504 a 0.540	Adimensional	0.501
Corrosión de placa de cobre, 1 hora a 37.8°C	ASTM D1838-20	Estándar No. 1 máximo	Estándar No. 1 máximo	Adimensional (Clasificación)	1
[A] Azufre total	ASTM D4468-85(2015)	140 máximo	140 máximo	ppm (en peso) (mg/kg)	19.2 (19.2)
[A] Agua libre	Visual (BS EN 15469:2007)	Nada	Nada	Adimensional	Nada (Pasa)

Identificación de la Muestra : **TE-301 B**
Fecha de Muestreo : **01 de Junio de 2026**
Muestra Obtenida por : **Laboratorio OTI | San Luis Potosí**
Fecha de Recepción de Muestra : **01 de Junio de 2026**
Fecha de Análisis : **01 de Junio de 2026**
Muestra Analizada por : **Laboratorio OTI | San Luis Potosí** **Emisión de Reporte: 01 de Junio de 2026**

Informe de Resultados

Prueba / Propiedad	Método de Prueba	Especificaciones de Referencia		Unidades	Resultado
		Resto del País	ZMVM y las ciudades de Puebla, Toluca, Querétaro y Monterrey		
[A] Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C	ASTM D2598-21	688 mínimo 1379 máximo	896 mínimo 1379 máximo	kPa	1 316
		100 mínimo 200 máximo	130 mínimo 200 máximo	lb/pulg^2	191
Temperatura máxima de destilación del 95 %	ASTM D1837-17	2.0 máximo	2.0 máximo	°C	-38.6
[A] Etano	ASTM D2163-14(2019)	2.50 máximo	2.50 máximo	% vol. (% mol)	4.20 (4.33)
[A] Propano		60.00 mínimo	60.00 mínimo		94.63 (94.68)
[A] n-butano + iso-butano		40.00 máximo	40.00 máximo		1.16 (0.98)
[A] Pentano y más pesados		2.00 máximo	2.00 máximo		No Detectado
[A] Olefinas totales		Informar	2.00 máximo		0.01 (0.01)
Residuo de la evaporación de 100 mL	ASTM D2158-16ae1	0.05 máximo	0.05 máximo	mL	< 0.05
[A] Densidad relativa a 15.6 °C	ASTM D2598-21	Informar	0.504 a 0.540	Adimensional	0.502
Corrosión de placa de cobre, 1 hora a 37.8°C	ASTM D1838-20	Estándar No. 1 máximo	Estándar No. 1 máximo	Adimensional (Clasificación)	1
[A] Azufre total	ASTM D4468-85(2015)	140 máximo	140 máximo	ppm (en peso) (mg/kg)	24.3 (24.3)
[A] Agua libre	Visual (BS EN 15469:2007)	Nada	Nada	Adimensional	Nada (Pasa)

Identificación de la Muestra : TE-301 C
Fecha de Muestreo : 01 de Junio de 2026
Muestra Obtenida por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí
Fecha de Recepción de Muestra : 01 de Junio de 2026
Fecha de Análisis : 01 de Junio de 2026
Muestra Analizada por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí **Emisión de Reporte: 01 de Junio de 2026**

Informe de Resultados

Prueba / Propiedad	Método de Prueba	Especificaciones de Referencia		Unidades	Resultado
		Resto del País	ZMVM y las ciudades de Puebla, Toluca, Querétaro y Monterrey		
[A] Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 ºC	ASTM D2598-21	688 mínimo 1379 máximo	896 mínimo 1379 máximo	kPa	1 323
		100 mínimo 200 máximo	130 mínimo 200 máximo	lb/pulg^2	192
Temperatura máxima de destilación del 95 %	ASTM D1837-17	2.0 máximo	2.0 máximo	°C	-38.4
[A] Etano	ASTM D2163-14(2019)	2.50 máximo	2.50 máximo	% vol. (% mol)	4.79 (4.94)
[A] Propano		60.00 mínimo	60.00 mínimo		92.86 (93.05)
[A] n-butano + iso-butano		40.00 máximo	40.00 máximo		2.33 (1.99)
[A] Pentano y más pesados		2.00 máximo	2.00 máximo		No Detectado
[A] Olefinas totales		Informar	2.00 máximo		0.02 (0.02)
Residuo de la evaporación de 100 mL	ASTM D2158-16ae1	0.05 máximo	0.05 máximo	mL	< 0.05
[A] Densidad relativa a 15.6 °C	ASTM D2598-21	Informar	0.504 a 0.540	Adimensional	0.501
Corrosión de placa de cobre, 1 hora a 37.8°C	ASTM D1838-20	Estándar No. 1 máximo	Estándar No. 1 máximo	Adimensional (Clasificación)	1
[A] Azufre total	ASTM D4468-85(2015)	140 máximo	140 máximo	ppm (en peso) (mg/kg)	23.8 (23.8)
[A] Agua libre	Visual (BS EN 15469:2007)	Nada	Nada	Adimensional	Nada (Pasa)

Identificación de la Muestra : TE-301 D
Fecha de Muestreo : 01 de Junio de 2026
Muestra Obtenida por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí
Fecha de Recepción de Muestra : 01 de Junio de 2026
Fecha de Análisis : 01 de Junio de 2026
Muestra Analizada por : Laboratorio OTI | San Luis Potosí **Emisión de Reporte: 01 de Junio de 2026**

Informe de Resultados

Prueba / Propiedad	Método de Prueba	Especificaciones de Referencia		Unidades	Resultado
		Resto del País	ZMVM y las ciudades de Puebla, Toluca, Querétaro y Monterrey		
[A] Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 ºC	ASTM D2598-21	688 mínimo 1379 máximo	896 mínimo 1379 máximo	kPa	1 330
		100 mínimo 200 máximo	130 mínimo 200 máximo	lb/pulg^2	193
Temperatura máxima de destilación del 95 %	ASTM D1837-17	2.0 máximo	2.0 máximo	°C	-38.2
[A] Etano	ASTM D2163-14(2019)	2.50 máximo	2.50 máximo	% vol. (% mol)	4.99 (5.15)
[A] Propano		60.00 mínimo	60.00 mínimo		92.69 (92.86)
[A] n-butano + iso-butano		40.00 máximo	40.00 máximo		2.30 (1.97)
[A] Pentano y más pesados		2.00 máximo	2.00 máximo		No Detectado
[A] Olefinas totales		Informar	2.00 máximo		0.02 (0.02)
Residuo de la evaporación de 100 mL	ASTM D2158-16ae1	0.05 máximo	0.05 máximo	mL	< 0.05
[A] Densidad relativa a 15.6 °C	ASTM D2598-21	Informar	0.504 a 0.540	Adimensional	0.501
Corrosión de placa de cobre, 1 hora a 37.8°C	ASTM D1838-20	Estándar No. 1 máximo	Estándar No. 1 máximo	Adimensional (Clasificación)	1
[A] Azufre total	ASTM D4468-85(2015)	140 máximo	140 máximo	ppm (en peso) (mg/kg)	24.6 (24.6)
[A] Agua libre	Visual (BS EN 15469:2007)	Nada	Nada	Adimensional	Nada (Pasa)